ID	Nome File	Titolo	Scala
b4fa4a4c-bb8c-4b7b-8fab-3e961911c6ca	13007114PE0STRDIS24R1_osc.pdf	PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE - AREE ESTERNE	1:500
f116f73e-606a-409f-ac2c-3c0ec8fd38e8	GE2DC1Generale_osc	GENERATING SET	-
04c9e0bb-4b64-40ad-9d1b-70cddb59048a	DRUPS2ADC2Generale_2_osc	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY - Unit Control Panel Data	-
2112af14-ed0b-433a-8b0b-b1ccde351139	GE1BDC3Motore_2_osc	Oscillogramma Motore 2	-
fe3175ed-22bc-4919-a1e9-2fb00e30649f	GEADC2Motore_osc	Scheda Motore	-
fbbfccfc-75f9-46ec-ab7a-ac2a5065aa5f	GEADC2Alternatore_osc	Scheda tecnica alternatore	-
7b51c630-73e8-4e10-bb6f-e485a0eeab36	GE1ADC3Generale_osc	GENERATING SET AND RELATIVE CONTROL BOARD	-
bfde19a3-1217-4985-826d-a1ec7d7952cf	DRUPS2ADC2Motore_osc	Motore - Targa dati tecnici	-
041c9d83-29eb-48e2-b05f-fa982b207c14	GE3BDC4Alternatore_osc	Scheda tecnica alternatore	-
1a25309a-4301-4d54-936e-1ae4593f723c	13007114PE0ITMDIS14R0_osc.pdf	IMPIANTO ADDUZIONE GASOLIO	1:100
6f3a32cc-90f5-49f8-acd7-2b7944401d7d	GE1ADC3Motore_2_osc	Motore - Targa dati tecnici	-
8b8c622c-ff7f-4abf-bc9c-261eb3b84706	EdificioE_osc	SOVRACCARICHI STRUTTURALI	-
ab5da8c3-ad79-4d50-8fcf-f65c5ea2984f	TABELLAEMISSIONIMOTORIBAUDOUIN_osc	PowerKit Emissions Table	-
963e905b-a33b-434f-936e-ba472be8e938	EdificioM_osc	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE STATO DI PROGETTO	-
6c4374d1-dbfa-4086-bc01-a7b099f9e39a	EdificioF_1_osc	SEZIONI A-A' - B-B'	1:50
5a20d01a-2217-46e8-9db5-5096c7ef8af1	GEBDCHQE_osc	LOW VOLTAGE SWITCHGEAR / CONTROLGEAR	-

ID	Nome File	Titolo	Scala
817cfa9f-9fff-4bbe-8533-58c7498bd0ee	GE1ADC4Motore_2_osc	Scheda Motore	-
0eb83557-4711-4372-a1e4-bf47e4cdae17	DRUPS3ADC4Alternatore_2_osc	Synchronous Generator Technical Data Plate	-
9a0bf423-c7d0-4b83-903f-467aebd09193	GE2Ed.IAlternatore_osc	Alternatore	-
20dd6af2-1867-4230-9428-ed8987ac0e28	GE2BDC4Generale_osc	Scheda tecnica generatore	-
60bb0bce-c63d-4376-ba9d-4d65d1086ba7	DRUPS1ADC2Motore_osc	Motore oscillatore	-
35bbdd94-035c-4830-9752-b4c802bd7206	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_T01.pdf.1_reteacque_osc	RETE ACQUE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO AS BUILT - PLANIMETRIA GENERALE	1:400
9f28b276-05d4-4b46-81e4-26e40bab4b06	DRUPS2BDC2Motore_osc	Motore - Targa dati tecnici	-
a1424a91-7567-496e-be86-77667a72cae3	DRUPS1ADC3Motore_1_osc	Scheda Motore	-
85437e74-3131-40ea-8f50-bae8c7801570	EdificioI_osc	SEZIONI E - F	-
8ca6da1e-baf6-423e-9819-263ba5d983d8	GEBDCHGenerale_osc	GENERATING SET - ISO 8528	-
cab58043-3265-4a5a-a9e4-b953ae73049d	GE2BDC4Motore_1_osc	Scheda Motore	-
3ced8a1a-a3c1-455e-ad7a-a1769b775e74	EdificioK_osc	SEZIONE W-W	1:100
4082a9d9-adc4-4ff3-9f4f-529e64583d24	Stampaemail-PECPASM_osc	Richiesta di incontro tecnico per valutazione sinergie e progetti di riequilibrio ambientale - Noovle (Gruppo TIM)	-
478b1ab0-fef1-4bc6-bf42-a3105e739889	DRUPS3ADC4Motore_2_osc	Scheda Motore	-
6fce7dbc-5b74-4420-8319-67aca39b77ff	GE3BDC4Motore_2_osc	Scheda tecnica motore	-
9ac90672-f2af-46b1-b011-a2b73445eb20	DRUPS1ADC2Alternatore_osc	ALTERNATOR - GENERATOR	-

ID	Nome File	Titolo	Scala
c357f413-a95e-4beb-929b-79cb0f5f95c6	2331193_BA3800SWD_osc	BA3800SWD - OSCILLATION TEST SETUP	-
edfa9b0c-0ae2-4598-a594-1a85fbea2a73	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_lettera_20241008_osc	Lettera - Ottemperanza prescrizioni autorizzazione unica scarichi acque reflue industriali	-
3cd25f67-40f0-486e-8bc8-f338b0b9be24	DRUPS1BDC3Generale_1_osc	Unit Control Panel - Uninterruptible Power Supply	-
510c354c-2462-4a02-909f-c954ff626605	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_T02.pdf.6_particolari-acqueCDZ_osc	RETE ACQUE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO AS BUILT - PARTICOLARI	1:50
1204a253-d592-4dc7-8ae3-7eb259eaf05d	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_T02.pdf.4_particolari-acqueGE_osc	RETE ACQUE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO AS BUILT - PARTICOLARI	1:100
f00acfb5-7790-480e-91d4-a6f0b2675056	GEADCHMotore_osc	Motore - Targa dati tecnici	-
6831c834-72c0-41b0-978c-85a882d7d262	GE3Ed.IMotore_2_osc	Motore 2 oscillazioni	-
3a2d81a6-2fe4-4974-8fd6-9fe6d39bbf5a	GE1ADC4Generale_osc	Generatore	-
964621f5-6b54-4dd2-bb49-e2ac9ffff82a	GE3BDC4Motore_1_osc	Scheda Motore	-
c88aa59e-fafd-4d17-9ca8-c58d4a84b625	DRUPS1ADC3Generale_1_osc	Unit Control Panel	-
bbc58815-1f00-4180-8ee5-c5651431c4a4	GE2BDC4Alternatore_osc	Scheda tecnica alternatore	-
c34fa3eb-e4f1-4df1-8539-0f91e78f634b	DRUPS1BDC2Motore_osc	Motore - Targa dati tecnici	-
8b3d7630-e9b0-4e97-94b1-4244e84e27b1	DRUPS3BDC4Motore_2_osc	TARGA MOTORE	-
18987528-c94a-4ffc-8fe6-0d1cf970ea3b	GE1DC1Alternatore_1_osc	GENERATING SET	-
bf012b73-b389-4df9-8dc4-75533d0e5c89	DRUPS1BDC2Generale_2_osc	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY - Unit Control Panel Specifications	-
d4aea27d-1309-4ae4-a58b-05ca267c459b	DRUPS1BDC3Alternatore_osc	ALTERNATOR - GENERATOR	-

ID	Nome File	Titolo	Scala
68514cc4-417a-47ff-b369-80c8dbb1ff6f	POTENZATERMICA_osc	DETERMINAZIONE DELLA POTENZA TERMICA	-
d31c691a-50fb-457d-8ac8-2adba244b47d	GE4DC1Alternatore_osc	3-GENERATOR	-
395a7264-c0ad-4fac-a2e1-aa76ea6e0f40	GE3ADC4Generale_osc	Generating Set ISO8528	-
e88534a3-59ca-407e-a550-d7bb4669923c	DRUPS2BDC2Alternatore_osc	3~ ALTERNATOR - GENERATOR	-
b9c53add-e273-4c33-a626-67e1f216ceeb	R04_C_M_D_P_008_0_03_osc	POSIZIONAMENTO IMPIANTI SERBATOI GASOLIO DISPOSIZIONE E SEZIONE SCAVI	1:1001
d69589f3-d7e2-4529-9d64-9186963508d1	GEBDC2DailyTank_osc	Oscillazioni giornaliere serbatoio	-
cf30bf1b-5779-41d5-9256-70d7ffe47bc9	DRUPS3ADC4Alternatore_osc	Scheda tecnica - Motore asincrono	-
c98cd64a-b86a-4d45-b7ba-d2fbf84e5447	GE1BDC4Generale_osc	Generatore di Corrente	-
eb289ec3-7210-49f1-bc9f-5500e6c179b3	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_T02.pdf.5_particolari-acqueGE_osc	RETE ACQUE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO AS BUILT - PARTICOLARI	1:100
9053e1ac-e02e-46d0-aa87-690d7f1ccbac	GE1DC1Motore_osc	Motore - Targa dati tecnici	-
80e6deb9-3398-48c5-ad53-330f1da9e354	GE2DC1Alternatore_2_osc	Scheda tecnica alternatore	-
4956146a-1989-47a0-aa82-4ba1708ac710	GE2BDC4Motore_2_osc	Scheda tecnica motore	-
34e01b56-9c7e-455b-9fb9-3a2fc5e8a1cd	GE2DC1Motore_osc	Motore - Targa dati tecnici	-
ea0ba55b-642b-4338-bd96-1edf1f6edaed	GE2Ed.IMotore_1_osc	Scheda Motore	-
ddcb4143-c91f-42e5-9184-4b1a3802520a	GEADCHGenerale_osc	GENERATING SET - ISO 8528	-
6a386aa0-2e34-4d5f-8edd-6e5f5d11648a	DRUPS1BDC3Generale_2_osc	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY - Power Generating Module 1B PGM	-

ID	Nome File	Titolo	Scala
74700ae5-be3f-47fb-8dc2-54ef12b03219	EdificioH_1_osc	SEZIONI A - A, C - C	1:100
0d08e856-6bd1-4bed-9078-db8fa0ea1704	GE1DC1Generale_osc	GENERATING SET	-
11861287-d946-40e2-ad5d-a73ecbfa99a1	GE3Ed.IAlternatore_osc	ALTERNATORE	-
94aa8374-aed2-402d-9978-575b70ed947c	GE4DC1QE_osc	Scheda tecnica apparecchiatura elettrica	-
e4aa2278-c9ae-488e-a0dd-be19ddb3b7c9	GE3ADC4Motore_2_osc	Motore 2 oscilloscopio	-
4279e239-c757-4db7-b53d-8706e003d5db	GE2ADC4Generale_osc	Scheda Generale	-
ee1c4d31-3a62-4737-bf2c-89c3ad6ea417	GE1BDC3Motore_1_osc	Motore - Targa dati tecnici	-
a352f868-f735-4afb-8292-4b70ff584195	GE2Ed.IMotore_2_osc	Motore 2 oscillazioni	-
e9cac8ec-5f21-4cb0-8ab6-ea3eb3cf5ba2	EdificioD_osc	SEZIONI	-
ededa72c-c6b1-41ae-9621-5f6575f5740e	DRUPS1ADC2Generale_1_osc	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY - Power Generating Module	-
dd61cef6-6fca-41f8-a341-ee79bd386e23	GE4DC1Motore_osc	Motore Diesel - Targa dati tecnici	-
6849c71e-5cc3-4fa3-991d-48a2a9589934	GE1BDC4Alternatore_osc	Alternatore - Scheda tecnica e dati elettrici	-
dd138759-1c61-4bf0-9699-bbfae852268a	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_T02.pdf.1_particolari-acqueGE_osc	RETE ACQUE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO AS BUILT - PARTICOLARI	1:100
b730a674-c66b-4470-b230-5592ac1832cd	GEADCHDailyTank_osc	SER.STOC.CILIN. P.SIN.LT.1000	-
b9cc427c-3f8c-4096-b354-09b76b0e0dbd	EdificioF_2_osc	SEZIONI C-C' - D-D'	1:50
35323560-edc0-429e-878f-079245ab97cd	GE1BDC4Motore_2_osc	Scheda Tecnica Motore	-

ID	Nome File	Titolo	Scala
4481ab9e-b7cb-4f28-bbd2-12a352e6f335	EdificioC_osc	SEZIONI F-F E E-E	-
8cff96c5-be51-4aef-a63a-1378b29b0b96	GE4DC1Generale_osc	GENERATING SET - ISO 8528	-
6f1e6d70-9d2a-4188-86e5-bd06b9e76cfe	DRUPS3BDC4Motore_1_osc	TARGHETTA MOTORE	-
62fb77a7-492b-4634-a9dc-e5eefd58be32	GEBDC2Motore_osc	Motore Oscillante	-
69016814-ef33-4e53-a961-8ba6c786eea5	GEBDCHAlternatore_osc	DATI TECNICI ALTERNATORE	-
242fc67c-7daa-4f24-ad47-221180cc4fea	DRUPS1BDC2Generale_1_osc	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY - Power Generating Module	-
07fef3b4-a176-4852-ad19-df2bae81ab17	GE1DC1DailyTank_osc	GE TANK Technical Data Plate	-
48e7696d-ae8f-4b76-8f96-1a8ad8dacef8	DRUPS1BDC3Motore_1_osc	Scheda Motore	-
4da3ca15-56ac-44f9-8e86-cf49b7dd7b60	DRUPS3BDC4Generale_osc	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY 3B UCP	-
bdf8e84e-2ea3-4020-870a-a16d8ed81294	DRUPS1ADC2DailyTank_osc	DRUPS1ADC2DailyTank_osc	-
7a5cb241-6d1e-45e3-b693-081bda1f1218	16M55G3300-5-BA3000SWDNOOVLEROZZANO_osc	Scheda tecnica motore PowerKit 16M55G3300/5	-
8c50f2c6-da15-4d6a-a7ba-253aff5ec63a	DRUPS2BDC2Generale_1_osc	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY - Unit Control Panel Specifications	-
d5176bec-5013-4be6-b1cd-9901bdc19b6e	GE1BDC3Alternatore_osc	Alternatore - Scheda Tecnica Dati Elettrici e Meccanici	-
a0e700ec-6bce-43c4-9d96-d445b697ec45	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_R01_relazionetecnicadescrittiva_rev0_20240227_osc	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA	-
615eea7d-3140-421c-8989-b8328f5dbe34	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_T01.pdf.2_reteacque_osc	RETE ACQUE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO	1:200
480c4d8d-f097-47a7-b1e7-6fa6adf0fcb5	GE2DC1DailyTank_osc	GE TANK Data Plate Information	-

ID	Nome File	Titolo	Scala
c47d1ea8-977e-4b20-aae5-8717e7211f6b	GE3ADC4Motore_1_osc	Scheda Motore	-
6152f800-1ab1-4eb9-92d1-f366d51bf6f0	GEADCHQE_osc	LOW VOLTAGE SWITCHGEAR / CONTROLGEAR	-
5dd3b17c-6da6-495d-8ab4-e71e8b14da0c	DRUPS1ADC3Generale_2_osc	Power Generating Module - Uninterruptible Power Supply	-
e7311190-4d11-48f0-af86-8962c592d582	GE1BDC4Motore_1_osc	Motore - Targa dati tecnici	-
a0461e99-e5d0-4f3f-af5e-d141f21e3a26	DRUPS3ADC4Generale_osc	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY	-
8abc2a06-1bab-4613-af4b-724b284c69d0	GE2ADC4Motore_1_osc	Scheda Motore	-
3b0b2d71-3e83-4e7d-9cae-41db9dc5e826	EdificioQ_osc	Edificio Q - Oscuramento	1:50
e628c5f2-a298-41f1-a204-eb6a19924f82	DRUPS3BDC4Alternatore_2_osc	Synchronous Generator Technical Data Plate	-
6a40c9f7-2845-4353-b053-65e2382dc458	DRUPS1BDC2Alternatore_osc	ALTERNATOR - GENERATOR	-
56c87e58-8ca5-49e9-99ac-1b2989407b01	GE1ADC4Alternatore_osc	Scheda tecnica alternatore	-
1c5e23da-b0b5-4a76-8e0f-82b18544593d	EdificioAeB_osc	Sezioni Edificio A e B	1:200
87e3e634-8d79-420f-9265-ef7ebd007124	GE3ADC4Alternatore_osc	Scheda tecnica alternatore	-
3a0fd374-f97c-4897-945a-f5e9fcc06017	DRUPS2ADC2Alternatore_osc	Alternator - Generator Technical Data Plate	-
10a92de2-04f5-43d0-a807-6fbad0c02e35	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_T02.pdf.3_particolari-acqueGE_osc	RETE ACQUE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO AS BUILT - PARTICOLARI	1:100
d78e68f0-a248-4b11-8719-8958146f9c7a	EdificioL_osc	ED. L - PIANTE; SEZIONI; PROSPETTI	1:100
60e799b1-c5ec-41bd-9b29-fc17898d9737	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_AB_T02.pdf.2_particolari-acqueGE_osc	RETE ACQUE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO AS BUILT - PARTICOLARI	1:100

ID	Nome File	Titolo	Scala
5e802e53-78a2-4013-8076-b4d7c2f0ee1a	AnalisieconomicafinanziariaNoovleRozzano_REV2_osc	ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA PER IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL DATACENTER NOOVLE DI ROZZANO - INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA DI POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 150 MWt	-
5fbf6ea0-f001-409a-928e-092f7208f66b	ModuloDomanda_230592_45E68508-signed	Modulo per la presentazione delle integrazioni	-
8b0aa79c-5619-4a8f-bed6-9f31828fec7e	Ricevutadiavvenutaconsegna-PECPASM_osc	Ricevuta di avvenuta consegna PEC	-
bff3057c-eac8-4524-abeb-eb295c17ff80	DRUPS1ADC3Alternatore_osc	Alternator - Generator Technical Data Plate	-
e53c2e21-dcf8-41f8-adfe-2c4bc9095ade	EdificioN_osc	Sezioni - Edificio N	1:50
dc09b8d5-b529-4872-8ab4-f73e8aba6cf5	GEBDC2Generale_osc	GRUPPO ELETTROGENO - Scheda tecnica	-
371cbde9-a4f8-4d17-bcad-5b155332e3ea	GE1BDC3Generale_osc	Scheda tecnica generatore di corrente	-
8beaec9f-0dcb-4d30-9aee-738d36f5dba7	GEBDC2Alternatore_osc	Scheda tecnica alternatore	-
185d7f0c-e3de-4df6-ae5a-8b19792476c7	EdificioH_2_osc	SEZIONI B-B, D-D	-
adb00362-c43b-4ace-ab31-7a6fb218de76	13007114PE0ARCDIS21R1_osc.pdf	SEZIONI DI SCAVO	1:200
e416cd40-6ab2-43c1-b6e8-7452b3adc809	2024-110-0-011Rb-RTfabb_osc	RELAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI TERMICI SEDE NOOVLE	-
ec5eb255-d5d8-4c62-bef6-23b92cd82ed2	DRUPS1BDC3Motore_2_osc	Motore 2 Oscillazioni	-
d628e2c5-c260-4881-ac73-03637ff8c4d9	GEADCHAlternatore_osc	Alternatore - Scheda tecnica dati elettrici e meccanici	-
cd29a41c-cdfe-449c-8919-8ec9b407328d	DRUPS1ADC2Generale_2_osc	Unit Control Panel Data Sheet	-
b8e49d24-130e-4fe1-bc27-cb06d54e55cb	DRUPS1ADC3Motore_2_osc	Scheda Motore	-
b23c1647-2ad3-44f9-8520-4ec20d71e8e0	DRUPS3BDC4Alternatore_osc	Scheda tecnica alternatore asincrono	-

ID	Nome File	Titolo	Scala
770eaa89-6ff2-45ef-9f37-df6961ee480c	GE1DC1Alternatore_2_osc	Alternatore - Specifiche cuscinetti e lubrificazione	-
c78c40f0-8167-42d7-92d2-eb8f016ce698	02608075_rozzano_vialetoscana3-5_VVIA_T01_reteacque-SDP_20251106_osc	RETE ACQUE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO	1:500
53db397e-ea3c-4523-9241-1d72302d185e	GEBDCHMotore_osc	Motore Diesel - Targa Dati Tecnici	-
8386248a-661a-46a5-ad19-a737f8d05a73	GE3BDC4Generale_osc	GENERATING SET ISO8528	-
b9b0abb5-bdc4-45ef-be9a-7043c790145c	DRUPS2ADC2Generale_1_osc	UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY - Power Generating Module	-
858c875d-22e4-4ca4-ab92-f282b89c472e	GE2ADC4Motore_2_osc	Oscilloscopio Motore 2	-
121f3802-d60b-41b3-ba17-5d944ff27163	DCNOOVLE-QuadroM3_osc	Quadro Economico Generale	-
abc55574-35bf-42b7-bf8e-44c3a0afee84	GEBDCHDailyTank_osc	SER.STOC.CILIN. P.SIN.LT.1000	-
650821b3-967b-432f-8a81-c70816feccc1	GEADC2Generale_osc	Scheda tecnica gruppo elettrogeno	-
51f5737c-0a31-4f9f-bb1c-ac12cd415508	GE1ADC4Motore_1_osc	Scheda Motore	-
89160d5b-88ca-4fd4-955f-ca9f7e6de9e2	Notadiaccompagnamento-signed	Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Nota di Accompagnamento	-
6f036bf1-b173-4d93-aa84-79f5d61b7517	DRUPS3ADC4Motore_1_osc	Scheda Motore	-
4cc44d0b-0241-49de-8513-714e5816f90e	GE2ADC4Alternatore_osc	Scheda tecnica alternatore	-
627d8ada-9b64-4113-b8cf-bd4d0b9c4386	DRUPS3ADC4Motore_3_osc	Scheda Motore	-
7f1321c5-f4ef-498a-87b2-fdfa5fe102ce	GE3Ed.IMotore_1_osc	Scheda Motore	-
30282287-0e5a-4174-96e5-791fd9ef9314	EdificioG_osc	SEZIONI A - A, B - B, C - C	-

ID	Nome File	Titolo	Scala
0494342b-00aa-4547-8d9a-ffa9c2aaef77	2023-00012NOOVLE_GestionedellosmaltimentodeirifiutiinformaticineiDC_ver2_osc	Gestione dello smaltimento dei rifiuti informatici nei Data Center	-
b5a31761-1346-43db-b210-0d03b4686e7c	GE1ADC3Alternatore_osc	Scheda tecnica alternatore	-